

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения Филиал МАОУ «Манчажская СОШ» - «Детский сад д. Токари, Артинский район, д. Токари, ул. Пролетарская 4, часть 2

г. Красноуфимск

24 июля 2020 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. Ограждение периметра объекта не соответствует требованиям ГОСТ Р 57278 2016;
2. На объекте установлено недостаточное количество камер видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
лейтенант полиции



В.В. Мальцев